

Adaptacja akustyczna – raport

Data: 6092023

Firma: MJ AUDIO LAB

Klient: SP163 korytarz

Projekt:

Pomieszczenie:

CZAS POGŁOSU. Pomiar (Przed), kalkulacja (Planowany), wynik (Po)

	RT [s]					
	Częstotliwość [Hz]					
	125	250	500	1000	2000	4000
Before	5,02	3,67	3,14	2,56	2,40	2,21
After	2,59	1,64	1,35	1,09	1,03	0,96
	-48,40%	-55,15%	-56,94%	-57,58%	-57,16%	-56,56%

CZAS POGŁOSU

